



	18.11.2020	Pöytäkirjanro	57 846
Vastaanottaja	Kohde		
Väisänen Tarmo Tapani	Ahola		
Otermantie 7 91600 UTAJÄRVI	Otermantie 7 91600 UTAJÄRVI		

**Lausunto**

Lausunto koskien Aholan maidon eläinsuojan uudisrakennusta ja lypsykarjapihaton muutostöitä.

Tilalle on tehty valvontasuunnitelman mukainen palotarkastus 7/2019. Lisäksi tilalle tehtiin tarkastuskäynti 10/2020, jossa tarkastettiin hankkeiden rakennuslupavaiheessa annetun lausunnon määräämät asiat.

Uudisrakennuksen osalta ei huomautettavaa. Rakennus rakennettu riittävän kauas muista rakennuksista. Rakennus on varustettu riittävällä määrällä alkusammutusvälineitä. (Maa- ja metsätalousministeriön asetus tuettavaa rakentamista koskevista paloteknisistä vaatimuksista 265/2019)

Lypsykarjapihatolle vaatimuksena oli näyttöönottoon perustuva paloilmoitin laite. Paloilmoitin laite asennettu ja kunnossa.

Lisäksi vaatimuksena oli pelastussuunnitelman päivitys vastaamaan nykyistä tilannetta. Pelastussuunnitelma toimittettu pelastusviranomaiselle tarkastettavaksi 12.11.2020. Pelastussuunnitelmassa ei ole huomautettavaa.

Yleisellä palotarkastuksella 7/2019 havaitut puutteet on korjattu.

  
palotarkastaja  
Antti-Juhani Ervasti